



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
Општинска управа  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
Број предмета: ROP-KUL-24544-LOC-1/2020  
Заводни број: 05-353-256/2020  
Дана 18. септембра 2020. године  
Кула

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове општинске управе Кула, поступајући по захтеву Општине Кула из Куле, [REDACTED], поднетог преко пуномоћника Ружице Стојановић, радника Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент у Општинској управи Кула, на основу члана 53а став 5 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/2019), Овлашћења начелника Општинске управе Кула број 015-112-104/2020-4 од 08.02.2020. године и члана 18 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине Кула", број 20/2019), доноси

### **ЗАКЉУЧАК**

Одбацује се захтев Општине Кула из Куле, [REDACTED], за издавање локацијских услова за замену постојеће водоводне мреже – азбестних цеви на к.п. број 9932/1, 9929/1, 9703/1, 5887/3, 5887/4 и 5855 к.о. Кула, јер идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова.

### **Образложење**

Инвеститор Општина Кула из Куле, [REDACTED], преко пуномоћника Ружице Стојановић, радника Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент у Општинској управи Кула, поднео је дана 09.09.2020. године, преко ЦИС-а, овом Одељењу захтев евидентиран под ROP-KUL-24544-LOC-1/2020, заведен 09.09.2020. године под бројем 05-353-256/2020, за издавање локацијских услова за замену постојеће водоводне мреже – азбестних цеви на к.п. број 9932/1, 9929/1, 9703/1, 5887/3, 5887/4 и 5855 к.о. Кула.

Уз захтев је достављена следећа документација: доказ о уплати накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура, идејно решење у pdf формату, пуномоћје, графичка документација у dwg формату, катастарско топографски план у pdf формату, Прилог 10 у pdf формату, Изјава ЈКП "Комуналац" Кула.

У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово Одељење је утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке, да је уз захтев приложено идејно решење и да је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.

Одредбом члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/2019) прописано је да надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона.

Поступајући по напред наведеним чланом Правилника, а на основу увида у поднети захтев и приложу документацију, ово одељење је утврдило да:

1. У главној свесци – свеска 1 – фаза 2, замена водоводних цеви се врши на катастарским парцелама 5887/1 и 5887/5 к.о. Кула, док се у пројекту хидротехничких инсталација - свеска 1 – фаза 2, наводи да се замена цеви врши на к.п. 5887/4 и 5887/5 к.о. Кула.
2. На "ширем ситуационом приказу трасе цевовода у Кули у Улици Маршала Тита" будући цевовод је приказан и на к.п. 5885/6 к.о. Кула иако та парцела није предмет локацијских услова.

3. Графички прилози нису јасни јер немају легенду, потребно је приказати која је постојећа водоводна мрежа, односно нови цевовод, да би се могло утврдити да ли се новопроектовани цевовод поклапа са постојећом трасом.
4. Обзиром да се замењују постојеће водоводне цеви, у пројектно техничкој документацији не може да стоји да се новопроектовани цевовод углавном поклапа са постојећим. Уколико се новопроектовани цевовод не поклапа са постојећим потребно је те делове тачно назначити на графичким прилозима.
5. Потребно је прецизно приказати положај новопроектованих траса, јер се онда ради о изградњи новог цевовода, наиме у тексту је наведено да је предвиђен цевовод са друге стране улице мањег пречника који неће бити оптерећен пожарном потрошњом а служиће само за прикључење потрошача на тој страни улице.
6. На графичком прилогу "Прегледна ситуација трасе цевовода све фазе", нису јасно обележене фазе изградње, наиме легенда и графика нису усклађене.
7. Није јасно који део улице М. Тита ће се радити у фази 1, као ни у фази 2, наиме у табели је пројектована дужина цевовода у Улици М. Тита 5.618,70 m, док је у тексту наведено да ће се М. Тита улица радити у фази 1 у дужини од 1.849,30 m, док ће се у фази 2, радити у дужини од 3.769,40 m.
8. На графичким прилозима нису обележене деонице, као и није јасно које деонице ће се радити у којој фази.
9. У нумеричкој документацији, у прорачуну количине радова и материјала за улицу М. Тита се спомињу у 1. фази 1., 2. и 3. део, док се у 2. фази спомињу 1., 3., 4., 5., 6. део, односно спомињу се и тачке и чворови. Треба користити исту терминологију за исте ствари, односно коришћене термине појаснити.
10. У техничкој документацији не може стајати да инвеститор задржава право промене пописа наведених улица.
11. Код набрајања координата чворова потребно је унети која координата је за који чвор.
12. Није јасно какав резервоар се наводи са две коморе од по 750 m<sup>3</sup>
13. Према одредби члана 2 тачка 26 Закона о планирању и изградњи, водоводна инфраструктура је линијски инфраструктурни објекат, а одредбом члана 2 тачка 32а реконструкција линијског инфраструктурног објекта јесте поред осталог и замена елемената на постојећим линијским објектима којима се не мења њено целокупно функционисање.

На основу напред наведеног, ово одељење је утврдило да идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова у смислу члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/2019), за издавање локацијских услова за замену постојеће водоводне мреже – азбестних цеви на к.п. број 9932/1, 9929/1, 9703/1, 5887/3, 5887/4 и 5855 к.о. Кула.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду стварних трошкова за израду локацијских услова.

Напомињемо да подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.

**УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.

Обрадила: Моника Дурковић, дипл. инг. арх.

Доставити:

1. Подносиоцу захтева, електронским путем
2. Објављивање у електронском облику путем интернета
3. Интернет страница општине Кула - [www.kula.rs](http://www.kula.rs)
4. Архиви

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:  
Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.