



Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Кула

Општинска управа

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ**

**И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**

Број предмета: ROP-KUL-4710-IUP-5/2021

Заводни број: 05-351-1083/2021

Дана, 22.12.2021 године

К у л а

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула, поступајући по захтеву за издавање употребне дозволе инвеститора Општине Кула, ул. [REDACTED], на основу члана 158 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 45 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019), члана 18 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине Кула", бр. 20/2019), члана 136 став 1 Закона о општем управном поступку ("Сл. Гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018), и Овлашћења начелника општинске управе Кула бр.015-112-100/2021-1 од 08.07.2021.године доноси

### РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

**Одобрава се инвеститору Општини Кула ул. [REDACTED] употреба система** видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја у улици маршала Тита у Руском Крстуру, на к.п. 3361/2 к.о.Руски Крстур.

Објекат је категорије Г, класификационе ознаке 211202.

Решење се издаје за камерно место и напојни кабел типа РР00-А 4×25мм<sup>2</sup>. Камерно место се састоји од конзолног стуба који служи за смештај опреме и на којем стоје камере са својим кућиштима. У стубу је разводна табла која се преко напојног кабела РР00-А 4×25мм<sup>2</sup> прикључује на типски ОММ тип ПОММ-1, који ће се уградити на постојећи бетонски стуб мешовите мреже у улици маршала Тита код бр.71. На конзолни стуб се качи и ССЦ БРЗ уређај за скупљање и активацију података. Камерно место се налази на деоници 11001 државног пута II А реда бр.110, од почетног чвора 10801 (0+000) до крајњег чвора 11001 (23+473) на стационажи 8+927.

Саставни део овог решења је записник о техничком прегледу и извештај комисије са предлогом за издавање употребне дозволе објеката.

Саставни део овог решења је извод из пројекта бр. ИДП П-500/2021 од априла 2021.год. урађен од стране „АДОМНЕ“ ДОО из Новог Сада.

Комисија у саставу: председник и члан комисије Золтан Лиценбергер дипл.инж.ел. бр. лиценце 353 О530 16 и члан комисије: Здравко Лалић дипл. инж.ел. бр. лиценце 350 1280 03 утврдила је да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени. Саставни део Извештаја комисије за технички преглед објекта од 14.12.2021.год. су: записник о техничком прегледу и предлог комисије да се може издати употребна дозвола.

### О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор, Општина Кула, ул. [REDACTED] поднео је дана 20.12.2021.год. преко овлашћеног пуномоћника, захтев за издавање решења којим се одобрава употреба објеката описаних у диспозитиву решења. Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL4710-IUP-5/2021 и у општинској управи Кула под заводним бројем 05-351-1083/2021.

